

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

Контрольно-надзорный орган	Дата проверки	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	Информация об устранении выявленных нарушений
Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга	июль 2026 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А, 195299, г. Санкт-Петербург, ул. Корней Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом. 14-Н, 15-Н, 195299, г. Санкт-Петербург, ул. Корней Чуковского, д. 5, корп. 4, Строение 1, 195299, г. Санкт-Петербург, дер. Муринская, д. 51, корп. 2, Строение 1, 195273, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Васнецовский, д. 18, корп. 2, Строение 1	информация о результатах отсутствует		
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	апрель 2026 г.	195273, г. Санкт-Петербург, ул. Пейзажная, д. 22, стр.2	1. Второй и третий этажи здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеют второго эвакуационного выхода. 2. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,2 м.) 3. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (зданий) складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. 4. в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 5. На 2,3-м этажах здания отсутствуют двери из поэтажного коридора предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 16 (д) ППР в РФ.	Часть 1. Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	замечания в процессе устранения
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	апрель 2026 г.	195273, г. Санкт-Петербург, ул. Пейзажная, д. 22, стр. 1	1. Второй и третий этажи здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеют второго эвакуационного выхода. 2. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,2 м.) п. 1.4.2,ст. 1; 3. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (зданий) складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. п. 12 ППР в РФ; 4. в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 5. На 2,3-м этажах здания отсутствуют двери из поэтажного коридора предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 16 (д) ППР в РФ.	Часть 1. Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	замечания в процессе устранения
Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга	декабрь 2025 г.		выявлены нарушения обязательных требований, установленных пунктом 5 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 1 Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2025 № 163н, в части отсутствия (несвоевременного обновления) на сайте поставщика социальных услуг информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы).	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Приказ Минтруда России от 28.03.2025 N 163н "Об утверждении порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	замечания устранены

Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга	сентябрь 2025 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А	Выявлены нарушения обязательных, установленных требований в части отсутствия в положении о Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" информации: в порядке создания, реорганизации и ликвидации учреждения с указанием, какие органы исполнительной власти и по согласованию с кем осуществляют эти мероприятия; об источниках финансирования, за счет которых организуется и содержится учреждение; о юридическом статусе учреждения с изложением вопросов касающихся возможности иметь как юридическому лицу самостоятельный баланс или смету, банковский счет, штампы и бланки, эмблему, открывать (при необходимости) филиалы и т.д.; о питаном расписании учреждения с указанием наименования должностей обслуживающего персонала и его численности; об основных задачах деятельности учреждения, категориях обслуживаемого населения; о структурных подразделениях, основных направлениях их деятельности, объеме предоставляемых ими услуг.	п. 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.11, 4.2.12 "ГОСТ Р 53060-2008. Национальный стандарт Российской Федерации" Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 №437-ст	замечания устранены
Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга	декабрь 2024 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корня Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом.14-Н,15-Н, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корня Чуковского, д. 5, корп. 4, Строение 1, 195299, г Санкт-Петербург, дор. Муринская, д. 51, корп. 2, Строение 1, 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Васнецовский, д. 18, корп. 2, Строение 1	Отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги с указанием назначения помещений: ~~перед входами в универсальные кабинеты уборных по адресам: 192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А, 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Васнецовский, д. 18, корп. 2, Строение 1~~ 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корня Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом.14-Н,15-Н,	Пункт 6.5.9. СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001" утвержденный приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №904/пр	замечания устранены
Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга	ноябрь 2024 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 199	Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниям и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283, постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, Приказ Минтруда России от 18.06.2020 N 354н, Приказ Минтруда России от 31.05.2023 N 482н, Приказ Минтруда России от 18.06.2020 N 351н, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2023 N 716н	замечания устранены
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	октябрь 2024 г.	195273, г. Санкт-Петербург, пр-кт Васнецовский, д. 18 к 2, стр. 1	Контролируемому лицу доведена следующая информация:организация работоспособности и обеспечение обслуживания систем автоматической противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и умения действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также проведение противопожарных инструктажей с персоналом объектов.	Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	замечания устранены
Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга	2024	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корня Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом.14-Н,15-Н, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корня Чуковского, д. 5, корп. 4, Строение 1, 195299, г Санкт-Петербург, дор. Муринская, д. 51, корп. 2, Строение 1, 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Васнецовский, д. 18, корп. 2, Строение 1	замечания отсутствуют		
АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	июль 2024 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А	До контролируемого лица доведена информация об обязательных требованиях, соответствии объекта контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Осуществлено консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».	Федеральный закон №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"	замечания устранены

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	апрель 2024 г.	195273, г. Санкт-Петербург, пр-кт Васнеповский, д. 18 к 2, стр. 1	Контролируемому лицу доведена следующая информация: организация работоспособности и обеспечение обслуживания систем автоматической противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и умения действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также проведение противопожарных инструктажей с персоналом объектов.	Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	замечания устранены
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ноябрь 2023 г.	192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, пом. 2Н, 6Н, лит. А, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом. 14-Н, 15-Н, 195299, г Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4, Строение 1, 195299, г Санкт-Петербург, дор. Муринская, д. 51, корп. 2, Строение 1, 195273, г Санкт-Петербург, пр-кт. Васнеповский, д. 18, корп. 2, Строение 1	Выявлены признаки нарушения обязательных требований в части непринятия контролируемым лицом мер по согласованию с общественными объединениями инвалидов условий для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуг, пунктом 3.1 профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», в части отсутствия у специалиста по социальной работе среднего профессионального образования; в части отсутствия тактильно-контрастных напольных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зонам повышенной опасности (внешним лестницам); в части отсутствия информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабинеты уборных	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Приказ Минтруда России от 18.06.2020 N 351н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ", приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".	замечания устранены
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ноябрь 2023 г.	195299, г Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 3, корп. 2, Строение 1, пом. 14-Н, 15-Н, 195299, г Санкт- Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4, Строение 1, 195299, г Санкт- Петербург, дор. Муринская, д. 51, корп. 2, Строение 1	Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, оснований и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N 530 Об утверждении СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения." Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20	замечания устранены

Исполнитель: Иванова Анастасия Валерьевна: 8-941-012-38-88

Исполнительный директор

Тарасова О.В.
(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

