



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, литер А. тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Управление по Невскому району**  
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская д. 4, тел 560-03-88

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 37-1-253

г. Санкт-Петербург  
ул. Зубковская, д. 4  
(место составления акта)

11 ч. 30 мин.  
04.06.2021г.  
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Невскому району Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Гарашука В.Н. от 27 апреля 2021 года №  
37-1-253 проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 192174, г.  
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, литер А.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-  
инвалидов «ГАООРДИ»; юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.  
Чайковского, д. 60; ИНН: 7812026559

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)  
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 28 ” мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Прод 3 ч.  
“ 04 ” июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Прод 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («4» часа (ов))  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Захаров Владимир Александрович – технический директор ГАООРДИ

(доверенность от 26.05.2021 № 19)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «28» мая 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Долженко Алексей Александрович – старший  
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района  
управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-  
Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не  
привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Захаров Владимир Александрович – технический директор ГАООРДИ

(доверенность от 26.05.2021 № 19)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» – правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192174, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199, литер А,

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, противопожарный режим соблюдается.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, наименование)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, наименование)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялось.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не проводился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: заключение: нет.
4. Фототаблица на \_\_\_ - \_\_\_ л, в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на - листе в - экз.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии): доверенность от 26.05.2021 № 19, приказ №1-к от 11.01.2021г., обучение ПТМ, свидетельство о государственной регистрации права, проект перепланировки офиса; договор на сервисное обслуживание оборудования систем вентиляции от 01.04.2013г., перезарядка огнетушителей, акт проверки внутреннего противопожарного водопровода, испытание электропроводки, договор № 1344МГ от 30.10.2020г., договор № 570ГО от 01.05.2018г., договор № 2134МЖ от 29.04.2021г., комплект исполнительной документации систем АПС и СОУЭ, проверочные листы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Долженко Алексей Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (или органа ГПН, проводившего проверку))

“ 04 ” июня 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Захаров Владимир Александрович – технический директор ГАООРДИ  
(доверенность от 26.05.2021 № 19)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного законного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” июня 20 21 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки!

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)